Beheersplan eigenaar-verhuurders Appartement nr.: _____

jaar:	**Controles (wekelijks)**

Thermisch desinfecteren indien warm water < 60°C	Bij 60°C - spoeltijd van 20 minuten; Bij 65°C - spoeltijd van 10 minuten; Bij 70°C - spoeltijd van 5 minuten;				
Datum	Naam en paraaf	Datum	Naam en paraaf	Datum	Naam en paraaf

Kort spoelen – alle tappunten, die niet wekelijks worden gebruikt					
Datum	Naam en paraaf	Datum	Naam en paraaf	Datum	Naam en paraaf